

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ивановской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Иваново, ул. Диановых, д. 8-а. тел. (4932) 299-105, e-mail: 028@adminet.ivanovo.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 8. тел.: (49351) 3-71-14, e-mail: ond-shuya@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 3 / 2 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**ОСТАПОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Шуи, Шуйского и Савинского районов по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 3 от "18" января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "22" января 2021 г. по
15 ч 00 мин. "04" февраля 2021 г. проведена проверка (плановая выездная)

государственным инспектором г. Шуи, Шуйского и Савинского районов по пожарному надзору
Никончик Юлией Сергеевной ОСТАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, расположенного по адресу: 155908, ИВАНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ШУЙСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ ОСТАПОВО, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА, 15:

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**совместно с заведующей ОСТАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Гогиной Еленой Павловной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Помещения разных классов функциональной пожарной опасности (помещение Ф. 5 – здание производственного или складского назначения, помещения класса Ф 1 – здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (оконные проемы, отделяющие помещение пищеблока от коридора не соответствуют пределу огнестойкости).	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	01.01.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Шуи, Шуйского и
Савинского районов по пожарному надзору
Никончик Юлия Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 04 ” февраля 20 21 г.



(подпись)
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):

Юсима
(подпись)
“ 4 ” 02 20 21 г.

заведующий Юсима Е.В.
(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.